



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
телефон доверия (3522) 23-99-99
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ул. Куйбышева, 191, г. Курган, 640006 телефон/факс: 8(3522) 476-321, E-mail: info@mchs45.ru
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ ШАДРИНСКУ И ШАДРИНСКОМУ РАЙОНУ
641870 г. Шадринск ул. Пионерская, 34, телефон (35253)6-29-54

Предписание № 285/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 3»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Шадринска и Шадринского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы Трофимова К.А. от «12» декабря 2019 года, №285, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 16 декабря 2019 года по 23 декабря 2019 года проведена

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по внеплановой проверке майором внутренней службы Зайцевым Евгением Александровичем главным специалистом отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области – государственным инспектором г.Шадринска и Шадринского района по пожарному надзору; в отношении юридического лица – МКДОУ «Детский сад №3», расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Гагарина 41 А

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с и.о. заведующего МКДОУ «Детский сад №3» Шумиловой З.Т.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п (Предписание)	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В отношении объекта защиты руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.	п.2 Правил противопожарного режима в РФ утв.Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390.	01.08.2020	
2	Допущены к работе лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, путем прохождения пожарно-технического минимума (персонал не знает действия при пожаре).	п.3 Правил противопожарного режима в РФ утв.Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390.	01.08.2020	

3	В групповых ячейках здания дошкольной образовательной организаций подкласса Ф1.1 для покрытия полов применяются материалы (линолеум) с неизвестным классом пожарной опасности.	ст.4, ст.6, 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности».	01.08.2020	
4	В групповых ячейках здания дошкольной образовательной организаций подкласса Ф1.1 для покрытия полов применяются материалы (ковровые покрытия) с неизвестным классом пожарной опасности.	ст.4, ст.6, 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности».	01.08.2020	
5	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	п.50 Правил противопожарного режима в РФ утв.Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390.	01.08.2020	
6	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях электрощитовой производственного назначения обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п.20 Правил противопожарного режима в РФ утв.Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	01.08.2020	
7	В противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей помещение склада пищевых продуктов от коридора имеется вентиляционное отверстие.	ст.4, ст.6, ст.59, ст.88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.08.2020	
8	В групповой ячейке №10, 11 световые оповещатели «Выход», установленные в системе противопожарной защиты объекта, закрыты шторами.	п.43 Правил противопожарного режима в РФ утв.Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390.	01.08.2020	
9	В лестничной клетке в восточной части здания световой оповещатель «Выход» установленный в системе противопожарной защиты объекта неисправен.	п.61 Правил противопожарного режима в РФ утв.Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390.	01.08.2020	
10	Система пожарной сигнализации в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (сигнал в подразделение пожарной охраны не передает).	ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством несут лица, виновные в нарушении обязательных требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности.

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Шадринску и Шадринскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Курганской области
Зайцев Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«23» декабря 2019 г.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« 23 » декабря 2019 г.

И.о. заведующего МКДОУ «Детский сад
№ 3» Шумилова З.Т.

(должность, фамилия, инициалы)